(양식 3)

제 67회 설계변경심의 의견서

공 사 명	신대방동 685-2~644-1번지 외 5구간 배급수관 정비공사
일 시	2016년 12월 15일(목) 15:30~ 16:00

검 토 의 견

1. 수량산출의 적정여부

○ 토공 환토 되메우기, 환토재 수량 재검토

2. 단가산출의 적정여부

○ 관급자재 철개일체형 설치단가 신규산출 적용

○ 할증 중복가산 오류 : 야간+지세할증(20%) 적용 요율 107.5 → 117.5%

3. 기타사항

○ 내역서 공단 표준양식 사용

심사위원회	심사 위원장 : 공사감독2처장	남궁석	(인)
	심 사 위 원 : 상수도2팀장	이진용	(인)
	심 사 위 원 : 상수도3팀장	이재원	(인)
	심 사 위 원 : 공사감독2처	최문선	(인)
	심 사 위 원 : 공사감독1처	이정동	(인)