제76회 설계변경심의 의견서

공 사 명	장충동2가 173-6번지 외 4개소 배급수관 정비공사
일 시	2016년 12월 27일(화) 10:30~11:10

1. 제경비의 적정성 검토

○ 안전관리비 : 사용금액으로 정산

○ 퇴직공제부금 : 사용금액으로 정산

2. 단가산출의 적정성 검토

○ 특이 사항 없음

3. 수량산출의 적정성 검토

○ 잔토 : 상차(집하장) 1,228㎥와 처리(집하장~매립지)량 1,214㎥이 일치하지 않음

○ 부대공의 "안전시설 설치 철거"와 "경광등 설치 및 철거", "조명시설 설치 철거"가 서로 맞지 않음

4. 기타 사항

○ 설계서갑지의 "복구비 및 기타" 삭제

○ 변경설계도의 도면 번호 없음

○ 변경설계도의 감독 수정

심 의 위 원 회	심의위원장 : 공사감독2처장	강 창 구 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	박 태 문 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 동 화 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	변 인 석 (인)
	간 사 : 공사감독1처	임 준 영 (인)