

문서번호	서울월드컵경기장운영처-7647
보존기간	5년
결재일자	2022.06.30.
공개여부	공개

★차장	팀장	서울월드컵경기장운영처장	문화체육본부장	
협 조	차장			

『주 · 보조체육관 LED투광등 구매』 특정제품 선정 심사위원회 개최 결과보고

2022. 06

『장충 주·보조체육관 LED투광등 구매』 특정제품 선정 심사위원회 개최 결과보고

장충 주·보조체육관의 투광등교체와 관련 에너지절감 및 품질이 우수한 LED투광등기구 선정을 위해 특정제품 선정 심사위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.


※ **관련근거** : 市계약심사과-20965(‘22.04.05.)“특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에관한 규칙”

- 서울월드컵경기장운영처-15025(2021.12.28.)“2022년장충체육관 주요사업계획”
- 서울월드컵경기장 운영처-3049(2022. 03. 21.)“주. 보조체육관LED투광등 교체계획”
- 서울월드컵경기장 운영처-7429(2022. 06. 27.)“특정제품 선정심사위원회 개최계획”
- 서울월드컵경기장 운영처-7444(2022. 06. 27.)“특정제품 선정심사위원회 개최 및 심사 요청”

I 위원회 개요

□ 특정제품 심사위원회 개요

- 심사일시 : 장충 주·보조체육관 LED투광조명 구매설치
- 심사건명 : 장충 주·보조체육관 LED투광조명 구매(LED투광등기구 34등)
- 심사일시 : 2022. 06. 24 ~ 2022. 06. 29
- 심사방법 : 서면심사
- 심사위원회 구성 : 총 5명(위원장 1명, 외부위원 3명, 내부위원 1명)



II 특정제품 심사내용 및 결과

조명등 선정시 고려사항

- 투광등 제어프로그램(무빙트랙 및 통신)과 등기구간 호환이 가능한 제품으로 개별디밍 기능이 있는 제품선정
- 실내체육관 LED조명으로 설치 및 실적이 있고 인증된 제품 선정
- 실내스포츠(배구,농구 등)투광등을 설치한 실적있고, 에너지절감효과가 우수한 LED투광등으로 유지관리 효율성이 있는 제품 선정

제품 선정결과 및 심사위원 채점표

- 3개사의 제품을 비교 검토 결과 품질 및 가격경쟁력, 현장 적용성, 유지관리성에서 우수한 (주)엔티뱅크 투광조명 등기구로 선정
- 위원별 점수 비교표 ※세부내용은 별첨 위원별 심사의견서 및 채점표 참조

위원명 \ 항목	(주)엔티뱅크	(주)에스일렉콤	(주)매그나텍	비 고
류민식	98	90	92	외부위원
남승혜	98	86	86	외부위원
이석용	96	80	94	외부위원
조용대	98	84	94	내부위원
최종 평균 점수	97.50	85.00	91.50	

○ 위원별 의견 요약

〈 심사위원 종합의견 요약 〉

- ✓ 체육관 특성등이 반영된 제품으로 광효율, 연색성 등에서는 3사 모두 적절하나, 현장적용 및 유지관리 용이성에서는 엔티뱅크 제품이 유리(류민식 위원)
- ✓ 체육관의 등기구 제어시스템인 모노트랙 무빙조명시스 적정한 제품 및 자재수급 유지관리 효율성이 우수한 제품 선정 필요(이석용 위원)
- ✓ 체육관의 사용목적과 운영에 따라 등기구 디밍기능과 연색성이 뛰어난 적합한 제품 선정필요(남승혜 위원)
- ✓ 체육관의 조명설비 제어시스템과 호환이 가능하고, 유지보수 효율성이 우수한 제품 선정(조용대 위원)

Ⅲ 행정사항

- 특정기술 선정 심사위원회 결과를 반영 조달계약 의뢰 (총무처)
- 외부위원 수당 300천원 지급 (100천원/인 3인) *2022년 예산운용 계획 지급기준

관련문서 특정제품 심사위원회 개최계획 1부.

- 붙임 1. 특정제품 심사의결서 및 검토의견서 각 1부.
2. 특정제품 선정심사 위원 청렴서약서 각 1부. 끝.